



Общество с ограниченной ответственностью

**СК СтройРемКров**

142100 М.О., г. Подольск, проспект Ленина 107/49

Тел.: +7 (495) 973-38-84; +7 (925) 378-17-63

[www.srkv.ru](http://www.srkv.ru) e-mail: [sk-srk@mail.ru](mailto:sk-srk@mail.ru)

ИНН 5036118005 КПП 503601001

ОГРН 1115074014373 ОКПО 92729571

Р/с 4070281024033004902 в ОАО СБ РФ

Подольское ОСБ 2573/01 15.

### Акт

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «СК СтройРемКров» Муржи В.И. и представитель тех. надзора ООО «СитиПроект» в лице Полунина А.Н. составили настоящий акт в том что, на объекте «Жилой комплекс Николин парк Дом №24, секция 3-4», было произведено гидростатическое испытание кровли в течении 48 часов.

Протечки не обнаружены.

Технический надзор ООО «СитиПроект»:  / Полунин А.Н. /

Начальник участка ООО «СК СтройРемКров»:  / Муржи В.И. /

Руководитель проекта ООО «Источник»:  / Татищев К.Н. /

14.08.2017г.

